BEFINTLIG GOLVVÄRME I LASTBILSGARAGE 001

1 RADIATOR
0,5 kW

FLV1
4 kW

VS1-22

VS1-35

VS1-15

VS1-42

FLV1
4 kW

FLV1
5 kW

FLV1
5 kW

VS1-54

Golvvärme 001 Latbilsgarage
21 kW

Värme VS3
40/30°C/55/30°C
0,51 / 0,20 l/s

VS3-35

30°C

VS3-SV2

AV61-32

VS3.GT11

40°C

55°C

VS3-SHG1

VS3-CP01
0,51 l/s
Ca 60 kPa

Värme VS2
55/40°C/55/40°C
0,27 / 0,27 l/s

VS2-35

40°C

VS2-SV2

VS2.GT11

55°C

VS2-SHG1

VS2-CP01
0,27 l/s
Ca 45 kPa

Värme radiatorer Plan 1
ca 17,5 kW

Värme radiatorer Plan 0
8,2 kW

VS1-28

1 RADIATOR
0,6 kW

3 RADIATORER
1,6 kW

LEVERERAS AV VE

LB02-SV11(VE)

LA02-CP01
0,02 l/s
Ca 15 kPa

AV61-22

RV61-15

LA02-VB1
KONTOR
1,8 kW

0,02 / 0,02 l/s
50/30°C
Värme LB02

LEVERERAS AV VE

LB01-SV11(VE)

LA03-CP01
0,16 l/s
Ca 15 kPa

AV61-28

RV61-25

LA03-VB1
KONTOR
16,7 kW

0,16 / 0,16 l/s
50/30°C
Värme LB03

FLÄKTRUM 203

LEVERERAS AV VE

LB01-SV11(VE)

LA01-CP01
0,05 l/s
Ca 15 kPa

LA01-VB1
KONTOR
3,1 kW

0,05 / 0,05 l/s
50/30°C
Värme LB01

FJV VVX-VÄRME o TAPPVATTEN
Värmeeffekt (90 kW), vid 80/41 - 55/35 C°(0,57l/s)
VVX-VV ca 65kW vid 80/22 - 55/10 C° (0,28 l/s)

FORTS. SE RITNING V50-8-002

VP2-42

FV

VP2-15

RV61-15

BV61-15

VP2-54

VP2-28

RV61-32

RV61-20

KULVERT FÖRRÅD

GT91-
Utegivare
medskickas

VS1-CP01
ca 1,28 l/s
Ca 40 kPa

RC

VV1-SV11

VS1-
GT11

Värme 1

VVC1.CP01
ca 0,XX l/s
Ca XXkPa

Vv

Vvc

Kv

FV

VV1-
GT21

VVC1-
GT41

VS1-SV11

SÄV61

SÄV21

VS1-
GT41

Exp-
uttag

AL

VS1-EXP1
SYSTEMVOLYM ca 750liter
exp.volym min 32 liter
Exp kärl 50 liter
Förtryck 1,0 bar
Öppningstryck 3,0 bar
Systemtryck ca 1,5bar

VP2.VMM1(LEV AV B)
Vertikal mätsträcka 10x5
Storlek på passbit anges i
tekniska specifikationen

FJV-VVX1 - FJÄRRVÄRMEVÄXLARENHET

PANNRUM 010 / 011

VS1-54

RV61-50

VS1-28

MF61-50

AV61-54

AV61-28

AVSÄTTNING AVGASARE

KV1-22
VV1-22
VVC1-15

KV1-22
VV1-22
VVC1-16

KV1-35

KV, VV OCH VVC

PANNRUM 010 / 011

5 m

0 0,5 1 1,5 2

-	-		-	JS
BET.	ANT.	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Östvalla 125
Transtrand Besparingsskog

BYGG-TEKNIK I MALUNG AB

○ARKITEKTUR ○KONSTRUKTION ●VVS ○BRAND

UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLÄGGARE
2023-0060	J SIGFRIDS	J SIGFRIDS
DATUM	ANSVARIG	
2024-03-08	J SIGFRIDS	

Vörderås 10:16
-
PRINCIPFLÖDESSCHEMA VÄRME
RÖRINSTALLATIONER

SKALA	RITNINGSNUMMER	BET
-(A1)	V50-8-001	-